

DZA-DZAZZP.2610.72.2023

Warszawa, 27 marca 2024 r.

**WYKONAWCY****Odpowiedź na pytanie / wniosek dotyczący treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Wykonanie wzmocnienia słupów w pomieszczeniu technicznym pomieszczenia technicznego na kondygnacji - 1, w budynku przy ul. Jasnej 8 w Warszawie”**

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje treść pytania / wniosku od Wykonawcy oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

**Pytanie:**

„Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie obudowy przeciwpożarowej ścian, słupów i stropu pomieszczenia technicznego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia poprzez zabezpieczenie i naprawę słupów w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji -1 budynku, w budynku przy ul. J 8 w Warszawie.

Wyżej wymienione prace mają na celu przywrócenie pełnej nośności słupów oraz przywrócenie możliwości bezpiecznego użytkowania pomieszczeń leżących powyżej na parterze budynku. Zakres prac nie obejmuje wykonania obudowy pożarowej stropu, belek, podciągów i słupów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SWZ.

z up. PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**Sławomir Małaczek**

Dyrektor Departamentu Zakupów

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*